



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7,
Почтовый адрес: 236010, Калининград, пр. Победы, 61, Телефон: (4012)579600, Факс: (4012)579601
E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

г. Калининград
(место составления акта)

25 апреля 2017 года
(дата составления акта)
16 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя

(указать «юридического лица» или «индивидуального предпринимателя»)

№ 8.1-0179пл-А/0086 -2017

По адресу/адресам: Калининградская область, г. Калининград, ул. Чернышевского, д.103;

(место проведения проверки)

на основании распоряжения от 22.03.2017 № к-179-пр и.о. заместителя руководителя
Центрального управления Ростехнадзора Ожигова Сергея Олеговича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Калининграда Детский сад №37 (сокращенное название МАДОУ Д/С №37).

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» ____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

«__» ____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней / 49 рабочих часов с 17.04.2017 по
25.04.2017.**

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки):

Заведующий МАДОУ Д/С №37 Крюкова Наталья Владимировна (по почте 04.04.17 - отметка об ознакомлении в распоряжении от 22.03.2017 № к-179-пр, уведомительное письмо от 22.03.2017 №08-16/582) и заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки вручена 17.04.2017г. в 14 час. 00 мин. Заведующему МАДОУ Д/С №37 Крюковой Наталье Владимировне.

Крюкова Наталья Владимировна  17.04.2017, 14-00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Вестфаль Ольга Витальевна – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калининградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(а):

Заведующий МАДОУ Д/С №37 Крюкова Наталья Владимировна; мастер участка Сабитов Марат Тагирович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Электроустановка МАДОУ Д/С №37 является действующей (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Минэнерго России Приказ от 13.01.2003 №6, раздел «термины и определения»).

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд.

По Договору энергоснабжения №3363 от 28.12.2016г. МАДОУ Д/С №37 относится к категории потребителей электроэнергии. Разрешенная к использованию мощность – 45 кВт. Категория надежности электроснабжения электроприемников – 2,3.

МАДОУ Д/С №37 эксплуатируется в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей - далее ПТЭЭП (утверждены и введены в действие приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, зар. Минюстом России 22.01.2003, рег. № 4145).

ПТЭЭП распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000В (далее - Потребители).

Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно (п.1.1.2. ПТЭЭП).

В соответствии с п.1.2.17. Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на три категории. В соответствии с п.1.2.18. ПУЭ электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий установлена п.5.1. таблицы 5.1. «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» Госстроя России (далее – СП 31-110-2003). Для МАДОУ Д/С №37 (учреждение образования, воспитания и подготовки кадров) установлена первая и вторая категория обеспечения надежности электроснабжения комплекса электроприемников.

В соответствии с п.1.2.20. ПУЭ электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Нарушений по обеспечению учёта используемых энергетических ресурсов и применения приборов учёта, используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчётов за энергетические ресурсы в соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ - не выявлено. МАДОУ Д/С №37 установлены приборы учета для учета используемых энергетических ресурсов – электроэнергии, тепла и воды, что подтверждается наличием договоров и документов об установке и приеме к расчетам приборов учета электроэнергии, газа и воды.

МАДОУ Д/С №37 относится к категории лиц, указанных в ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) - организациям с участием государства или муниципального образования, на которые в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ возложена обязанность по организации и проведению первого энергетического обследования до 31 декабря 2012 года. МАДОУ Д/С №37 организовало и провело первое энергетическое обследование в ноябре 2012 года, что подтверждается наличием энергетического паспорта №Э-064-35-ЭП-990.25.

МАДОУ Д/С №37 в соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона № 261-ФЗ должно утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

МАДОУ Д/С №37 разработана и утверждена 09.01.2017г. к реализации программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сроком на 2017-2021гг. в соответствии с требованиями ст. 25 Федерального закона № 261-ФЗ. Форма программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности соответствует требованиям в соответствии с п. 1 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года N 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» (далее – приказ № 398).

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом от 24.07.2013 № 328н Минтруда России; зарег. Минюстом 12.12.2013 рег. № 30593 (далее - ПОТЭУ);
- Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ББК 31.29н, утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003. №261;

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее - ПТЭЭП) (утв. Минэнерго России Приказ от 13.01.2003 № 6), а именно:

№ п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей(пунктов), требования которых нарушены или (и) не соблюдены	Лица, допустившие нарушения
1.	На кабелях отсутствуют бирки (стойкие к воздействию окружающей среды) с обозначениями на бирках марки кабеля, напряжения, сечения, номера или наименованиями линии (ГРЩ-0,4 кВ, ЩО-6). Фото №1,30. На кабелях на бирках отсутствует указание напряжения, (ГРЩ-0,4 кВ) Фото №3.	ПУЭ п.2.3.23., ПТЭЭП п.2.4.5.	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
2.	На пусковой аппаратуре отсутствуют надписи с наименованием агрегата или механизма, к которому они относятся. (пусковая аппаратура в помещении пищеблока). Фото №12, 14,16	ПТЭЭП п. 2.5.3	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
3.	Не нанесены (отсутствуют) диспетчерские наименования на щиты (Щит без номера в помещении пищеблока) Фото № 18.	ПТЭЭП 2.2.20	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
4.	Однолинейные схемы в электрощитах своевременно не пересматриваются с отметками о проверке соответствия схем ответственным за электрохозяйство (не реже 1 раза в 2 года). (ГРЩ-0,4 кВ, ЩО-1- ЩО-6). Фото №2, 7, 8,13,19,22,26,30.	ПТЭЭП 1.2.6	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
5.	Прокладка нулевого защитного проводника не соответствует требованиям Правил устройства электроустановок п. 1.7.100 (нет защиты от механических повреждений, не укреплен по фасаду здания) Фото №36,37,38	ПТЭЭП п.1.2.2;	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович

6.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет (по фасаду здания). Фото №33,35,40.	ПТЭЭП п. 2.7.7	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
7.	Место ввода в здание заземляющих проводников не обозначено опознавательным знаком в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок п. 1.7.118 Фото №33,35,40.	ПТЭЭП п.1.2.2	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
8.	На электродвигателе в газовой котельной не нанесена стрелка, указывающая направления вращения.	ПТЭЭП п.2.5.3	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
9.	Отсутствует цветовое обозначение проводников в ГРЩ-0,4 кВ, что не соответствует требованиям Правил устройства электроустановок п. 4.1.5, 1.1.29 Фото №6,	ПТЭЭП п.1.2.2;	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
10.	Не установлено УЗО для групповых линий, питающих розеточные сети в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок п.7.1.82., п.7.1.71., п.7.1.72., п.1.7.151., п.6.1.14., п.6.1.16, п.6.1.49 (мясорубка, овощерезка в ЩР-1 кухни),	ПТЭЭП п.1.2.2	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
11.	Электроустановка не укомплектована (отсутствуют) комплектом плакатов безопасности.	Инструкция по применению и испытанию СЗ, используемых в электроустановках, Приложение №9	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
12.	Отсутствуют проект электроснабжения в соответствии с фактически установленным электрооборудованием	ПТЭЭП п.1.8.1	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович

13.	Заместитель ответственного за электрохозяйство назначен не из числа руководителей и специалистов Потребителя (мастер участка Колосов Б.Н., работник ООО «Факел-Проект»)	ПТЭЭП п. 1.2.3; 1.2.7	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
14.	Заместитель ответственного за электрохозяйство - мастер участка Колосов Б.Н. своевременно не прошел проверку знаний в комиссии Ростехнадзора от МАДОУ ДС№37 в соответствии с требованиями Правил. Представлено удостоверение от ООО «Факел-Проект» с проверкой знаний 25.10.2016 на V группу по ЭБ.	ПТЭЭП п. 1.4.28;	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
15.	Не обеспечено повышение квалификации электротехнического персонала (не представлены документы, подтверждающие проведение работы по повышению квалификации ответственного за электрохозяйство и его заместителя).	ПТЭЭП п.1.2.6.,	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
16.	Работники, подлежащие проверке знаний, не ознакомлены с утвержденным календарным графиком проверки знаний на 2017	п. 1.4.27 ПТЭЭП	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
17.	Форма удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках у мастера участка Сабитова Марата Тагировича не соответствует требованиям ПОТ ЭУ Приложение №2 (вторая, третья и четвертая страница).	Приложение №2, п. 2.5 ПОТ ЭУ	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
18.	В Приказе №9-хд от 09.01.2017 «О предоставлении работникам права выполнять оперативные переключения в электроустановках» право предоставлено административно-техническому персоналу, а не оперативному или оперативно-ремонтному персоналу.	ПОТЭУ п. 3.1; ПТЭЭП п.1.5.27, п.1.8.2, п.1.8.9.	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
19.	Отсутствует Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ПОТЭУ п.8.1.	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
20.	Отсутствует Перечень работ, выполняемых по нарядам и распоряжениям	ПОТЭУ п.7.1, 6.12	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович

21.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал. Договор на обслуживание электроустановок со специализированной организацией не заключен.	ПТЭЭП п.1.2.1;	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
22.	Многолетний график ППР отсутствует	ПТЭЭП п. 1.6.1, 1.6.3,1.6.4	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
23.	Периодичность присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током не определена Приказом №11-хд от 09.01.2017г.	ПТЭЭП п.1.4.4	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
24.	В Приказе №6-хд от 09.01.2017г. для присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током назначена комиссия с членами комиссии без группы по ЭБ (а не конкретный работник из числа Потребителя с группой по ЭБ не ниже III).	ПТЭЭП п.1.4.4	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
25.	Не разработан и не предъявлен (отсутствует) перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которому необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утвержденный руководителем.	ПТЭЭП п.1.4.3.	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
26.	МАДОУ Д/С №37 не провело вводный и первичный инструктажи по электробезопасности командированному персоналу - испытательная лаборатория ООО «Факел-Строй», Протокол №123 от 28.03.2017 и др. (персоналу специализированных организаций). Персонал специализированных организаций не ознакомлен с электрическими схемами и особенностями электроустановок МАДОУ Д/С №37», не проведен инструктаж по схемам электроснабжения электроустановок. Инструктажи не оформлены записями в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктаж.	П.46.1., п.46.4., п.46.6. ПОТ ЭУ	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович

27.	<p>Не проведен первичный инструктаж командированному персоналу ООО «Факел-Строй», Протокол №123 от 28.03.2017 (персоналу специализированных организаций) работником организации владельца электроустановок - из числа административно-технического персонала, имеющим группу IV- при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000В.</p> <p>Не определено инструкцией МАДОУ Д/С №37 содержание первичного инструктажа командированному персоналу (в зависимости от характера и сложности работы, схем и особенностей электроустановок), инструктаж не зафиксирован в журнале инструктажей.</p>	п.46.6. ПОТЭУ	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
28.	<p>Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках не осуществляется работниками МАДОУ Д/С №37 в соответствии с требованиями ПОТЭУ (испытательная лаборатория ООО «Факел-Строй», Протокол №123 от 28.03.2017)</p>	ПОТЭУ п.46.9	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
29.	<p>Противоаварийные и противопожарные тренировки не проводятся (отсутствует журнал противоаварийных и противопожарных тренировок).</p>	ПТЭЭП п.1.4.5, 1.4.43	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
30.	<p>Отсутствуют испытанные средства защиты, используемые в электроустановках (срок очередных испытаний истек у указателя напряжения, изолирующих клещей) Фото №23</p>	ПТЭЭП п.1.2.2, 1.2.6, ПОТЭУ п.1.4, «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» Приложение 8	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович

31.	Перечень комплектования электротехническими средствами электроустановок МАДОУ Д/С №37 в соответствии с нормами комплектования средствами защиты отсутствует	«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» п. 1.3.9 Приложение 8	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
32.	Места хранения средств защиты не определены	«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» п. 1.3.9	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
33.	Не обеспечена требуемая категория надежности электроснабжения электроприемников в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок п. 1.2.17, 1.2.20 и п.5.1. таблицы 5.1. «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» Госстроя России (далее – СП 31-110-2003).	ПТЭЭП п.1.2.2	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович
34.	Отсутствуют протоколы проведения испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок в соответствии с требованиями ПТЭЭП (ПТЭЭП п.1.2.2, 1.2.6) после устранения замечаний, выявленных ЭЛ ООО «Факел-Строй» 28.03.2017 при проведении испытаний на пищеблоке, прачечной: - не проведена проверка устройств защитного отключения; - не проведены измерения сопротивления заземляющего устройства котельной; измерения петли «фаза-ноль»	ПТЭЭП п.1.2.2, 1.2.6, Приложение 3.1 табл. 37; ПТЭЭП п.2.7.13, Приложение 3 п.26.4; ПТЭЭП п.2.7.13, Приложение 3 п.28.7	МАДОУ Д/С №37, мастер участка Сабитов Марат Тагирович


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет;

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего)




 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 8.1-0179пл-П/0086-2017 от 25.04.2017г.
2. Копия Договоров на использование энергетических ресурсов, потребляемых с использованием систем централизованного энергоснабжения с приложением актов разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
3. Копия Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сроком на 2017-2021гг.
4. Копия Энергетического паспорта.
5. Фотоматериалы.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калининградской области



О.В.Вестфаль

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. заведующего по Приказу №ПК-КпО-329 от 07.04.2017г. Рыжова Галина Варсановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» апреля 2017 года.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)